

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen Einbau eines intelligenten Messsystems auf Kundenwunsch entschieden haben. Damit der Einbau reibungslos funktioniert und Ihnen keine zusätzlichen Kosten durch einen technisch bedingten Abbruch entstehen, möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen zu den technischen Umbaumöglichkeiten geben. Bitte prüfen Sie die Ausgangssituation und lassen Sie diese gegebenenfalls von Ihrem Elektroinstallateur vorbereiten.

Zählerplatz

Ein intelligentes Messsystem kann nach DIN VDE 603-1 auf einem „3-Punkt-Zählerplatz“ (Variante 1) oder nach DIN VDE 603-2 auf einem Zählerplatz mit einer Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE) inkl. einem „Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)“ (Variante 2) montiert werden.



Variante 1: 3-Punkt-Zählerplatz



Variante 2: Zählerplatz mit einer Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE)

Mobilfunkempfang

Für den Betrieb eines intelligenten Messsystems ist ein ausreichender Mobilfunkempfang am Einbauort des Zählers erforderlich. Dies wird vor dem Zählerwechsel durch einen geschulten Monteur mittels einer entsprechenden Messung überprüft. Bei unzureichendem Mobilfunkempfang kann kein intelligentes Messsystem installiert werden.